



|             |               |        |
|-------------|---------------|--------|
| Fabrikat    | Maschinen-Nr. | Kunde  |
| Typ-Nr.     | Ort           |        |
| Typ         | Gebäude       |        |
| Drehzahl    | Raum          |        |
| Fördermenge | Ø             | Anlage |

| Sichtprüfung           | Lauf | Ruhe    | Bemerkung |
|------------------------|------|---------|-----------|
| Verschmutzung          | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Ablagerungen am Lüfter | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Flügelstellung         | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Beschädigungen         | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Rundlauf               | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Spaltmaße Luftleitring | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Schwingungsdämpfer     | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Riemen                 | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Riemenscheibe          | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Kompensator            | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Luftleitung            | i. O | n. i. O | Behoben   |

| Lagerung              | Lauf | Ruhe    | Bemerkung |
|-----------------------|------|---------|-----------|
| Laufgeräusche         | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Schwingungen          | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Drehzahl              | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Lagerblock Zustand    | i. O | n. i. O | Behoben   |
| Lagerblock Abdichtung | i. O | n. i. O | Behoben   |

| Fettnachschmierung | geforderte Fettmenge | Bemerkung        |
|--------------------|----------------------|------------------|
|                    | Fettsorte            |                  |
|                    | Intervall            |                  |
|                    | Ausgeführt           | nicht ausgeführt |

Sonstiges